

別紙 取手市立小中学校体育館における空調設備設置等の熱中症対策事業に係るサウンディング型市場調査 対象施設概要

	学校名	建物名	アリーナ 床面積	断熱性能	既存教室空調の 主な熱源	都市ガス 供給状況	避難所指定の有無		受変電設備容量	
							水害時以外	水害時	動力	電灯
1	取手小学校	体育館	704㎡	なし	都市ガス	○	指定避難所	指定避難所	150kVA	200kVA
2	白山小学校	体育館	549㎡	屋根：断熱塗装 建具：複層ガラス	都市ガス	○	指定避難所	指定避難所	150kVA	150kVA
3	取手東小学校	体育館	670㎡	なし	都市ガス	○	指定避難所	—	100kVA	75kVA
4	寺原小学校	体育館	536㎡	なし	電気	×	指定避難所	指定避難所	150kVA	100kVA
5	永山小学校	体育館	651㎡	なし	電気	×	指定避難所	指定避難所	450kVA	200kVA
6	取手西小学校	体育館	695㎡	なし	電気	×	指定避難所	指定避難所	225kVA	100kVA
7	戸頭小学校	体育館	691㎡	なし	都市ガス	○	指定避難所	指定避難所	100kVA	100kVA
8	高井小学校	体育館	694㎡	なし	都市ガス	○	指定避難所	指定避難所	100kVA	100kVA
9	山王小学校	体育館	477㎡	なし	電気	×	指定避難所	—	75kVA	50kVA
10	六郷小学校	体育館	550㎡	なし	電気	×	指定避難所	—	100kVA	50kVA
11	藤代小学校	体育館	790㎡	なし	電気	×	指定避難所	—	200kVA	100kVA
12	宮和田小学校	体育館	662㎡	なし	電気	×	指定避難所	—	150kVA	75kVA
13	久賀小学校	体育館	575㎡	なし	電気	×	指定避難所	—	150kVA	50kVA
14	桜が丘小学校	体育館	634㎡	なし	都市ガス	○	指定避難所	—	50kVA	75kVA
15	取手第一中学校	体育館	905㎡	なし	都市ガス	○	指定避難所	—	75kVA	100kVA
16	取手第一中学校	武道場	305㎡	なし	都市ガス	○	指定避難所	—	75kVA	100kVA
17	取手第二中学校	体育館	927㎡	なし	電気	×	指定避難所	指定避難所	200kVA	100kVA
18	取手第二中学校	武道場	338㎡	なし	電気	×	指定避難所	指定避難所	200kVA	100kVA
19	永山中学校	体育館	717㎡	なし	都市ガス	○	指定避難所	指定避難所	75kVA	100kVA
20	永山中学校	武道場	270㎡	なし	都市ガス	○	指定避難所	指定避難所	75kVA	100kVA
21	戸頭中学校	体育館	846㎡	なし	都市ガス	○	指定避難所	指定避難所	75kVA	75kVA
22	戸頭中学校	武道場	307㎡	なし	都市ガス	○	指定避難所	指定避難所	75kVA	75kVA
23	藤代中学校	体育館	858㎡	なし	電気	×	指定避難所	—	150kVA	100kVA
24	藤代中学校	武道場	366㎡	なし	電気	×	指定避難所	—	150kVA	100kVA
25	藤代南中学校	体育館	891㎡	なし	電気	×	指定避難所	—	300kVA	75kVA
26	藤代南中学校	武道場	378㎡	なし	電気	×	指定避難所	—	300kVA	75kVA
27	旧取手第一中学校	体育館	874㎡	なし	—	○	指定避難所	—	—	—

※指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設をいう。